

回収装置仕様表

外観図	
会社名 TEL 担当	アサダ株式会社 052-911-7165 営業本部
1. 品名	リカバーXLT
2. 型式	XLT
3. 安全証明 保安検査証明書番号 自己認証	なし 自己認証 あり
4. 回収方法	液回収／ガス回収／プッシュプル回収
5. 電源電圧	単相100V 50／60Hz
6. 圧縮機の定格出力	375W (1／2HP)
7. 回収能力	ガス回収能力：150g/分 (JIS B 8629による能力)
8. 回収終了の目安	吸引圧力ゲージの目視による手動停止 低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力-0.044MPa)
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HCFC, HFC
CFC	R12, R500, R502, R114
HCFC	R22, R509A, R412A, R124, R403B
HFC	R134a, R410A, R407C, R407D, R404A, R413A, R417A, R422A, R422D, R423A, R507A, R32
10. 回収容器	6リットル, 12リットル, 21リットル, 24リットル, 40リットル, 120リットル
11. 回収容器の種類	専用型容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式 (フロートセンサ式) 質量検知式併用 (弊社製デジタルスケール使用)
14. 装置質量	15kg
15. 装置外形寸法	W31.5 × D49.0 × H31.7 cm